

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
वाराणसी

पत्रांक 303

/ 16.9

दिनांक 21-7-17

सेवा में,

प्रधानाचार्य  
गुरुनानक इंग्लिश स्कूल,  
शिवपुर, जिला-वाराणसी।

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक-शून्य, दिनांक 19-07-2017

महोदय,


संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके गुरुनानक इंग्लिश स्कूल, शिवपुर वाराणसी की जॉच अवर अभियन्ता द्वारा कराई गई। विद्यालय नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुरूप पाया गया। निर्धारित चेक लिस्ट पर आख्या संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


21/7/17  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
वाराणसी

संलग्नक - चेकलिस्ट

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट  
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	-
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी0) है?	हाँ
5.	क्या भवन के चारो तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ सेट बैंक में पार्किंग नहीं है
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है?	हाँ
9.	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	R.C.C. बनी है
10.	क्या भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारो/छतों में कैंक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे है?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजो की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी0 ऊँचाई 2.0 मी0) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी00, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ

  
J.E.

  
A.B. 21/2/17  
सहायक अभियन्ता  
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0  
वाराणसी

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक सिप्रंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	Fire Extinguisher लगा है।
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	है।
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	है।
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	है।

J.E.  
P.W.D.

A.E.  
सहायक अभियन्ता  
(P.W.D.)